



Germaniastraße 28 Postfach 700110  
44379 Dortmund 44371 Dortmund  
Telefon: (0231) 61009-0 Fax: (0231) 61009-80

**FDA-Eignung, Serie:**  
**FDA-Suitability, series:**  
**HG**

Hiermit bestätigen wir, dass Klappen und Dichtungssätze der Serie HG mit den nachfolgenden Sitzringen und Packungen für den Lebensmitteleinsatz geeignet sind.


*We hereby confirm, that the valves and sealing kits of series HG with the following seats and packings are intended to come into contact with food*

<b>Bauteil Part</b>	<b>Material Material</b>	<b>Zulassung Approval</b>
Sitzring Seat	PTFE	FDA 21 CFR §177.1550
	PTFE-Glas PTFE-glass	
Packung Packing	PTFE (Lattyflon 3206)	
O-Ring (medienberührt) O-Ring (in contact with the medium)	FPM	FDA 21 CFR §177.2600
	MVQ	
Fußflanschdichtung Bottom flange sealing	FPM	
	MVQ	
	FEP/FPM	

Vor der Montage von Armaturen oder Ersatzteilen müssen diese gründlich gereinigt werden. Bei der Handhabung und der Montage von Ersatzteilen ist darauf zu achten, dass diese nicht durch Fremdstoffe bleibend verunreinigt werden und das spätere Produkt durch Kontamination gefährdet wird. Die Armaturen und die Rohrleitungen müssen nach der Montage entsprechend gereinigt werden, um eine bleibende Kontamination zu vermeiden.

*Before installation, valves or spare parts have to be cleaned thoroughly.  
During handling and installation of spare parts, it is necessary to take care to avoid a contamination of them and transferring outside contaminants to the product.  
Valves and pipeline must be cleaned after installation and prior to use, in order to avoid contaminations.*

Dortmund, 18.09.2020

  
\_\_\_\_\_  
(i. V. B. Ploeger, QMB)