SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach

# ZERTIFIKAT Nr. 00-111-5 SVGW

**Antragsteller / Hersteller:** Peter Meyer & Co. AG, CH-8200 Schaffhausen

**Vertreter / Vertreiber:** avintos AG, CH-4310 Rheinfelden

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas, auf den Bericht Nr. **00-111-5** sowie auf die Brandschutzvorschriften VKF zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

**Produkt:** Kugelhahnen: Kugelhahn in Durchgangsform (HTB)

**Stamm-Bezeichnung:** PM

**Modelle/Typen:** Ausführungen gemäss Typenliste auf der Rückseite des Zertifikates

**Nennweiten:** DN 10 bis DN 150

**Druckstufen:**

| | |
|---|---|
| als Flanschausfürhung: | PN 40 *) (DN 10-50), PN 16 *) (DN 65-150); CE-0036 |
| mit Anschweissenden: | PN 40 *) (DN 10-50), PN 16 *) (DN 65-150); CE-0036 |
| als Gewindeausführung: | PN 5 (DN 10-50) |

**Prüfgrundlage:** 97/23/EG, BS 6755-2 und ISO 10947 (Fire-Safe-Test)

**Zertifizierungsgrundlage:** Berichte des TÜV Süddeutschland, DE- München und vom SwissTS, CH-Wallisellen; Berichte, Nrn. 87-022-5 (06/87) und 00-111-5 (12/00) SVGW Zert.stelle Gas, CH-Schwerzenbach

**Gültigkeit:** Verlängerung bis zum **31.12.2020**

**Zertifiziert für:**
- Einen max. Betriebsdruck von 5 bar im Gasnetz bzw. (konstruktionsabhängig) bis *) in Anlagen
- Umgebungstemperaturen von -60°C bis + 400°C
- Erdgas, Klärgas, Biogase sowie Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 5.1).

akkreditiert nach:
SN EN ISO/IEC 17065

**SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES**
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Nesimi Öner
Stv. Leiter

Zürich, 23.12.2015